



**Prezydent
Miasta
Kołobrzeg**

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 510
fax: 94 35 23 769
e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg 6 lipca 2020r.

BRM.1431.61.2020.VII

PNW.1431.2.2020.K

Dotyczy: : „Oficjalny wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 Kpa - Jawność i Transparentność w Gminach”.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej spółki Szulc-Efekt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poligonowa 1 poniżej prezentuję odpowiedzi na zadane pytania w sprawie jak na wstępie:

§ 1) Jaką kwotę w skali roku wydatkuje Gmina na zakup środków chemicznych stosowanych do uzdatniania wody i jej ochrony bakteriologicznej.
Wnioskodawcę interesuje okres 2019 r.

Odp. 6.063,42 zł netto

§ 2) W trybie wyżej podanych podstaw prawnych wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie cen netto oraz nazw handlowych środków chemicznych jakie zakupiła Gmina (odnośna - powołana - Jednostka Organizacyjna Gminy) - do realizacji zadań określonych w §1.

Odp. Podchloryn sodu „Chlor - Tix” (zawartość aktywnego chloru 168-210 g/l), cena netto 92,59 zł za opakowanie 35 kg.

§ 3) Wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie stawki podatku VAT zawartego w cenie podchlorynu sodu - stosowanego przez Gminę (odnośną Jednostkę Organizacyjną Gminy) - do dezynfekcji wody pitnej.

Odp. 8% VAT

§ 4) Wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie - nazw handlowych flokulantów i koagulantów, a także innych środków chemicznych i biologicznych niezbędnych do funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody oraz odnośnych cen netto i ilości - nabywanych przez Gminę (Jednostkę Organizacyjną Gminy) - przedmiotowe dane mogą być udostępnione w odniesieniu do 2019 r. lub fakultatywnie za pierwsze 5 miesięcy 2020 r.

Odp. Stacje uzdatniania wody na terenie działania MWiK Kołobrzeg nie stosują koagulantów ani flokulantów.

Oczyszczalnia ścieków - Flokulanty: I-V 2020 r.
SUPERFLOCK 8294 10,70 zł/kg - 850 kg
FLOCSPEED E8012k 9,80 zł/kg - 6 000 kg

§ 5) Wnosimy o podanie krótkiego - max 4 zdaniowego opisu technologii na jakiej oparta jest praca oczyszczalni ścieków.

Oczyszczanie mechaniczno-biologiczne z podwyższonym usuwaniem biogenów.
Mechaniczne – usuwanie ze ścieków części stałych tj. piasek, tłuszcze oraz zawiesiny.
Biologiczne – usuwanie zanieczyszczeń związków węgla.
Podwyższone usuwanie biogenów – usuwanie związków azotu i fosforu.

§ 6) Wnosimy o podanie krótkiego max 4 zdaniowego opisu technologii stosowanej przez Gminę (Jednostkę Organizacyjną Gminy) do czyszczenia przepompowni oraz koszty ponoszone w związku z tym procesem.

Przedmiotowe dane mogą być udostępnione w odniesieniu do 2019 r. lub fakultatywnie za pierwsze 5 miesięcy 2020 r.

Odp. Czyszczenie komór przepompowni:

- odpompowanie z komory osadów stałych, tłuszczy, piasku oraz innych zanieczyszczeń nierozpuszczalnych w ściekach;

- płukanie i mycie pod wysokim ciśnieniem (około 100 bar) ścian komory oraz agregatów pompowych (opłukanie ich z tłuszczy i mułu) ;

Wysokość osadów stałych w komorze przepompowni nie może przekroczyć wysokości określonych w dokumentacji technicznej (do wysokości wirników pomp).

W/w czynności wykonuje się z wykorzystaniem własnych samochodów specjalistycznych dwufunkcyjnych z recyklingiem.

Urobek z procesu czyszczenia zostaje wywieziony do oczyszczalni ścieków należącej do MWiK.

Poniżej koszt poniesiony związany w procesem czyszczenia zbiorników przepompowni z rozbićem na gminy w terminie od 01.01.2020r. do 31.05.2020 r.:

Miasto Kołobrzeg	11 417 zł netto
Gmina Kołobrzeg	30 213 zł netto
Gmina Ustronie Morskie	3 721 zł netto
Gmina Dygowo	20 564 zł netto
Gmina Gościno	10 273 zł netto
Gmina Rymań	34 312 zł netto
Gmina Siemyśl	11 946 zł netto
Gmina Sławoborze	21 727 zł netto

§ 7) Czy na terenie Gminy znajdują się zbiorniki wodne wykorzystywane do kąpieli rekreacyjnych.

W przypadku odpowiedzi nietwierdzącej na pierwszą część pytania – fakultatywnie. Wnioskodawcę interesują również zbiorniki wodne wykorzystywane przez mieszkańców do kąpieli nielegalnej "na dziko".

Odp. Na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg nie ma zbiorników wodnych oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli rekreacyjnych.

§ 8) Wnosimy udzielnie informacji publicznej w przedmiocie - jakie działania podejmuje gmina w celu utrzymania czystości wody w zbiornikach o których mowa w powyższym paragrafie.

Odp. W oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) art. 37 ust. 1 i 2 Rada Miasta Kołobrzeg co roku podejmuje uchwałę, wskazując wykaz kąpielisk oraz czas trwania sezonu kąpielowego na obszarach morskich przyległych do Gminy Miasto Kołobrzeg. Treść uchwały dostępna jest w linku [http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/uploads/media/UCHWALA_NR_XXII.313.20 - kapieliska_02.pdf](http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/uploads/media/UCHWALA_NR_XXII.313.20_-_kapieliska_02.pdf).

Z poważaniem,

w.z. PREZYDENTA MIASTA

Ilona Gnedas Wojtowicz
ZASTĘPCA PREZYDENTA

2020-07-03

Dokument nie zawiera treści niezgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych.

o/o publikacji i BiP
Inspektor Ochrony Danych
Krzysztof Mielnikiewicz
01.09.2020