



**Prezydent
Miasta
Kołobrzeg**

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 510
fax: 94 35 23 769
e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl
PN-EN ISO 9001:2009

Kołobrzeg 17 września 2012 r.

PNW.0003.31.2012.K
BRM.0003.168.12

MF - do BIP
15.09.12
SEKRETARZ MIASTA
Ewa Pachońska

**Pan Adam Wiczorek
Radny Rady Miasta Kołobrzeg**

Dotyczy: interpelacji z dnia 6 września 2012 roku w sprawie odorów wydobywających się z kolektora kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wschodniej i ul. IV Dywizji Wojska Polskiego

Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie odorów wydobywających się z kolektora kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wschodniej i ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, w załączeniu przekazuję wyjaśnienie, jakie złożył Zarząd spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu sp. z o.o.

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

Z poważaniem

PEŁNOMOCNIK
d/s OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Marek Hubert
18.09.12

W. Z. PREZYDENTA MIASTA
Andrzej Olichwiruk
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załącznik:
Pismo MWiK sp. z o.o.


Do wiadomości:
BRM

Dokument nie zawiera treści niepodlegających ustępowaniu o odnośnikach danych osobowych

PEŁNOMOCNIK
PREZYDENTA MIASTA
KŁOBRZEG
AS



AB 1155

ISO 9001
ISO 14001
PN-N-18001AC 014
OMS, EMS,
BHP

dn. 13.09.2012r.

W P L Y N E Ł O
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
WYDZIAŁ ORGANIZACJI
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Kołobrzeg,

2012-09-13

23076/PM2

Sekretariat:
+48 94 35 232 92
www.mwik.kolobrzeg.plLaboratorium:
badanie wody:
+48 94 35 489 80
badanie ścieków:
+48 94 35 177 79 w. 13Ujęcie Wody:
+48 94 35 438 97Oczyszczalnia Ścieków:
+48 94 35 177 79Dział Sprzedaży:
+48 94 35 464 25Dział Techniczno-
Eksploatacyjny:
+48 94 35 234 96Dział Logistyki
i Zaopatrzenia:
+48 94 35 234 95Dział
Eksploatacji Gmin:
+48 94 35 197 73Dyspozytornia:
+48 94 35 463 10

Pogotowie wod.-kan.:

tel. 994

202/2156/12

PMW

B.Us. MJ

Kierownik - Boen

PREZYDENT
MIASTA KOŁOBRZEG
ul. Ratuszowa 13
78-100 KołobrzegDot.: odpowiedzi na interpelację radnego Adama Wieczorkaweryfikowane
dnia.....14.....WRZ. 2012"

W odpowiedzi na interpelację radnego Adama Wieczorka dotyczącą odorów wydobywających się z kolektora kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wschodniej i IV Dywizji Wojska Polskiego informuję:

Pojawiające się okresowo odory spowodowane są wieloma czynnikami, z których najbardziej istotnymi są ilości i rodzaj ścieków tłoczonych z gminy Ustronie Morskie oraz określony technicznie i niewydolny układ technologiczny, począwszy od przepompowni głównej w Ustroniu Morskim na przepompowni przy ul. Morawskiego kończąc.

Doraźne działania polegające na czyszczeniu komory rozprężnej i studni kanalizacyjnych oraz uszczelnianiu niewralgicznych punktów sieci nie likwidują problemu, a jedynie ograniczają uciążliwości.

W związku z powyższym, MWiK, mając na uwadze rangę problemu, przystąpiły do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji całego układu technologicznego od Ustronia Morskiego do Kołobrzegu, co wyeliminuje możliwości wydzielania się odorów. Zapewni to stworzenie zamkniętego układu tłoczego.

W chwili obecnej trwają prace projektowe. Realizacja zadania zaplanowana jest na 2013 rok.

W następnym etapie na rok 2015 zaplanowano modernizację sieci kanalizacji

sanitarnej w ul. IV Dywizji Wojska Polskiego.

Jednocześnie nie zaniecha się działań doraźnych, dla maksymalnego ograniczenia uciążliwości.

WICEPREZES ZARZĄDU
d/s Eksploatacji

Piotr Moździerz