



Prezydent
Miasta
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 510
fax: 94 35 23 769
e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl
PN-EN ISO 9001:2009

EKS.0003.28.2012.V

1 MF
do BIP
21.8.12

14 sierpnia 2012 r.

Sz. P. Jacek Woźniak
Radny Rady Miasta Kołobrzeg

Dotyczy: wymiana wody w basenie

Odpowiadając na interpelację z dnia 8 sierpnia 2012 r. informuję, że proces wymiany i uzdatniania wody basenowej, które jest przedmiotem interpelacji, objęty jest ścisłym harmonogramem, podlega ciągłej kontroli i przedstawia się następująco:

1. Basen rekreacyjny (300 m³) – woda, w sposób ciągły, jest filtrowana przez trzy filtry piaskowe.
Każdej nocy „zrzucających” jest 20 m³ wody, płukany jest jeden z trzech filtrów układu wodnego a pobierana woda podgrzewana jest do temperatury 31°C,
2. Basen sportowy (500 m³) – woda, w sposób ciągły, jest filtrowana przez dwa filtry piaskowe.
Każdej nocy „zrzucających” jest również 20 m³ wody, płukany jest jeden z dwóch filtrów piaskowych, a pobierana woda podgrzewana jest do temperatury 27°C.
3. Jaccuzi (7 m³) – woda, w sposób ciągły, filtrowana jest przez dwa filtry piaskowe.
Każdej nocy wymieniana jest całość wody w układzie, płukany jest jeden filtr., a wymieniona woda podgrzana do temp.34°C.

Jak wynika z powyższego, woda w basenie na co dzień jest kontrolowana, wymieniana i filtrowana. Jednak wymiana wody w całości wymaga zaprzestania działalności basenu przez co najmniej pięć dni i dokonywana jest raz w roku podczas tzw. przerwy technicznej w okresie wiosennym (marzec – kwiecień).

Otrzymuje:

1.BRM

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

PEŁNOMOCCNIK
d/s OCHRONY INFORMACJI **NIEMAWNYCH**

Marek Hubert

21.08.12

Z poważaniem

W. Z. PRZYDENTANIA MIASTA

Jerzy Włotki
ZASTĘPCA PREZYDENTA

nie można opisać
ustawy o ochronie danych
osobowych.

NACZELNIK
WYDZIAŁU EDUKACJI, KULTURY
I SPORTU

bałobez
2012
miej. Pomocnic Kocubna