

B1P - 8.03.13



**Prezydent
Miasta
Kołobrzeg**

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 510
fax: 94 35 23 769
e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg 8 marca 2013r.

PNW.0003.10.2013.K
BRM.0003.47.2013.II

**Pani Dorota Oyedemi
Radna Rady Miasta Kołobrzeg**

Dotyczy: interpelacji z dnia 23 lutego 2013 roku w sprawie wpływu oczyszczalni ścieków w Korzyścienku na środowisko gruntowe

Odpowiadając na Pani interpelację z dnia 23 lutego 2013 roku w sprawie cyt. „...zagrożeń jakie stwarza dla środowiska gruntowego wieloletnia działalność oczyszczalni ścieków w Korzyścienku.”, w załączeniu przekazuję informację przygotowaną przez zarząd spółki MWiK Kołobrzeg sp. z o.o.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

Janusz Głomski

Załącznik:
Pismo MWiK z dnia
6.03.2013r.


07 MAR. 2013

Otrzymuje:
BRM

07 MAR. 2013



AB 1155

ISO 9001
ISO 14001
PN-N-18001AC 014
QMS, EMS,
BHP

02785/13

Sekretariat:
+48 94 35 232 92
www.mwkkolobrzeg.plLaboratorium:
Badanie wody:
+48 94 35 489 80
Badanie ścieków:
+48 94 35 177 79Ujęcie Wody:
+48 94 35 434 97Oczyszczalnia Ścieków:
+48 94 35 177 79Dział Sprzedaży:
+48 94 35 464 25Dział Techniczno-
Eksploatacyjny:
+48 94 35 234 96Dział Logistyki
i Zapatrzenia:
+48 94 35 234 95Dział
Eksploatacji Gmin:
+48 94 35 197 73Biuro
Kierownika:
+48 94 35 463 10

Pogotowie wod.-kan:

tel. 994

07 MAR 2013

Kołobrzeg, dnia 06-03-2013 r.

Prezydent Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg

Odpowiadając na interpelację złożoną przez Radną Rady Miasta Kołobrzeg Panią Dorotę Oyedemi z dnia 23-02-2013 r. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu informuje, iż oczyszczalnia ścieków w Korzyścienku powstała w 1908 r. i początkowo ścieki oczyszczane były tylko w 8-mio komorowym osadniku „Kramera”. W kolejnych latach ze względu na rozwój miasta i konieczność ochrony środowiska naturalnego, w tym Morza Bałtyckiego prowadzone były działania modernizacyjne oczyszczalni ścieków m.in. w latach 1934, 1986, 1988, 1992, 1999, 2000, 2005. Stare obiekty ze względu na niespełnianie wymogów, brak możliwości oczyszczania ścieków zostały zastąpione nowoczesnymi obiektami wykonanymi w technologii bezpiecznej dla środowiska i nie ma możliwości przedostawania się „przecieków” z oczyszczalni do gruntu.

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU
d/s Eksploatacji

Piotr Moździerz