



Prezydent
Miasta
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 510
fax: 94 35 23 769
e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg ¹⁰... listopada 2014r.

IME z ob BIP
14.11.14

PNW.0003.29.2014.K
BRM.0003.221.2014.II

Pan Artur Dąbkowski
Radny Rady Miasta Kołobrzeg

Dotyczy: interpelacji z dnia 29.10.2014r. w sprawie wymiennikowni w Podczelu, będącej własnością MEC Kołobrzeg sp. z o.o.

Odpowiadając na Pana interpelację, złożoną w dniu 29.10.2014r. w sprawie wyciszenia urządzeń wymiennikowni w Podczelu, której właścicielem jest spółka MEC Kołobrzeg sp. z o.o. informuję, iż po przeprowadzeniu analizy wielkości i możliwych źródeł tego hałasu, Spółka zaplanowała i wykonała do dnia dzisiejszego modernizację układu pompowego, polegającego na zastosowaniu nowoczesnych i cichszych pomp obiegowych, będących głównym źródłem hałasu i drgań. Koszt całej inwestycji wyniósł około 15 tys. zł.

W następnym tygodniu Spółka zaproponuje mieszkańcom lokalu przy ul. Lwowskiej 2D/1 wykonanie przez pracowników Sanepidu dwóch badań poziomu hałasu w ich mieszkaniu. W przypadku dalszych niezadawalających wyników pomiarów, Spółka jest przygotowana do zastosowania wyciszenia stropu pompowni.

Z poważaniem
PREZYDENT MIASTA

Janusz Gromek

Do wiadomości:
BRM

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

Dokument nie zawiera treści nieuprawnionych z uwagi o ochronę danych osobowych
AS
11.11.2014

PEŁNOMOCCNIK
DO OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Marek Hubert

14.11.14