

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG

ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 51 510. fax 94 35 23 769
e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

PNW.0003.6.2011.K
BRM.0003.195.2011.II

13 września 2011

IMF
do publikacji - BIP
14.08.11
[Signature]

**Pani Dorota Oyedemi
Radna Rady Miasta
Kołobrzeg**

Dotyczy: interpelacji z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zdarzenia w dniu 12.08.2011r. na terenie oczyszczalni ścieków w Korzyścienku.

Odpowiadając na Pani interpelację w sprawie zdarzenia jakie miało miejsce w dniu 12 sierpnia br. na terenie oczyszczalni ścieków w Korzyścienku i okolicy, w załączeniu przekazuję informację złożoną przez Zarząd Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu sp. z o.o, w sprawie.

Z poważaniem

Do wiadomości:
Biuro Rady Miasta

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
Janusz Gromek

PEŁNOMOCNIK
DZIEDZINA INFORMACJI NIEJAWNYCH

[Signature]
Marek Hubert

M.00. M

PEŁNOMOCNIK
PREZYDENTA MIASTA
DZIEDZINA NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
12. WRZ. 2011

Jolanta Aksiewicz-Kwiatkowska

Dokument nie zawiera treści niegodnych z...
o a e r m o n i e d e n y z e s o b n y g
PEŁNOMOCNIK
PREZYDENTA MIASTA
DZIEDZINA NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
13 WRZ. 2011

Jolanta Aksiewicz-Kwiatkowska



" MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA "

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

MWIK

KOŁOBRZEG



Kołobrzeg 06.09.2011r

PEŁNOMOCNIK
PREZYDENTA MIASTA

DS. NADZORU WŁAŚCIWIEJSKIEGO

Jolanta Aksiewicz-Kwiatkowska

PREZYDENT MIASTA

KOŁOBRZEG

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej Doroty OYEDEMI uprzejmie informuję, iż istotnie w dniu 12.08 .2012r w oczyszczalni ścieków w Grzybowie miało miejsce przelanie się ścieków OCZYSZCZONYCH do kanalizacji deszczowej i na ulicę Grzybowską. Podkreślam, że był to ściek OCZYSZCZONY który z powodu gwałtownej burzy i maksymalnie zwiększonego napływu ścieków (z przeciętnie w sezonie 22 000 do 25000 m³ a w tym czasie powyżej 50 000 m³) nie został odebrany przez kolektor spustowy odprowadzający ściek do morza. Tego zdarzenia nie można rozpatrywać w kategorii „katastrofy ekologicznej”. Pragnę poinformować, iż OCZYSZCZONE ścieki odprowadzane do morza podlegają badaniom laboratoryjnym przez stację monitorującą co 2 h. Próbkę pobrane w tym czasie nie wykazały żadnych przekroczeń dopuszczalnych norm.

Odnosząc się do reakcji pracowników oczyszczalni istotnie ich działanie było mało profesjonalne i reakcja zbyt późna. Zdarzenie z dnia 12.08 2011r. było przedmiotem głębokiej analizy działania obsługi oczyszczalni jak również wypracowania wniosków do zabezpieczenia obiektu na przyszłość.

Zarząd spółki na tę okoliczność przygotowuje również koncepcję wykorzystania starego zbiornika INHOFFA (1500m³) jako zbiornika retencyjnego, to rozwiązanie pozwoli wyeliminować w przyszłości takie zdarzenia.


Do stwierdzenia o zagrożeniu bakteriologicznym i skażeniu terenu nie możemy się odnieść gdyż nie prowadzono w tym względzie żadnych badań, a OCZYSZCZONY ściek który wylał w świetle naszych badań nie może być źródłem skażenia bakteriologicznego.

Pragnę również wyjaśnić, iż Oczyszczalnia Ścieków eksploatowana przez spółkę nie zalicza się do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii(ZZR), ani do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowych(ZDR), w związku z tym nie dotyczą jej przepisy artykułu 251 i artykułu 252 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Klasyfikacje takich zakładów określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, która znajduje się w zakładzie decyduje o zaliczenie go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U.z dnia 24 lutego 2006).

W świetle przytoczonych przepisów prawa dla Oczyszczalni Ścieków nie wymaga się wskazanego w interpelacji Raportu o Bezpieczeństwie.

PREZES ZARZĄDU
MwIK Sp. z o.o. w Katowicach


Paweł Hryciów