

Prezydent Miasta Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 510
fax: 94 35 23 769
e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl


Kołobrzeg, 28.04.2016 r.

W P L Y N E Z O
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
SECRETARIAT

02. MAJ 2016

BRM.0003.98.2016.II

ustę złączni
podpis



Radna
Rady Miasta Kołobrzeg
Aneta Cieślicka
ul. Kupiecka 2-4/51
78-100 Kołobrzeg

Dotyczy: Interpelacji z dnia 19.04.2016 r.

Odpowiadając na Pani interpelację uprzejmie informuję, iż po przeprowadzonej konserwacji napędów zainstalowanych na drzwiach wejściowych stwierdzono, iż urządzenie znajdujące się na drzwiach środkowych działa prawidłowo. Samozamykacz zamontowany na drzwiach lewych prowadzących do Informacji Turystycznej i Biura Rady Miasta jest niesprawny - uszkodzeniu uległa prawdopodobnie przekładnia ślimakowa. Firma DORMA, która instalowała ww. urządzenia i zajmuje się ich konserwacją analizuje protokoły z czynności naprawczych, które już były podejmowane przy tym urządzeniu. Na przełomie kilku dni otrzymamy informacje dotyczące naprawy.

Podczas prac serwisowych pracownicy firmy DORMA zaobserwowali, iż ponad 90% osób odwiedzających Ratusz nie korzysta z przycisku otwierania drzwi (pomimo odpowiedniego oznaczenia tabliczkami). Otwieranie drzwi, a nawet ich zamykanie następuje przy użyciu siły fizycznej, co przyczynia się do coraz większego uelastycznienia drzwi, a to z kolei do nieprawidłowej współpracy z automatyką. Efektem takiego działania są częste awarie systemu.

Firma DORMA została również poproszona o przeprowadzenie modernizacji systemu rozwierania drzwi poprzez zainstalowanie tzw. radarów, które będą reagowały na ruch. Drzwi będą otwierały się samoczynnie gdy osoba odwiedzająca Informację Turystyczną lub Biuro Rady Miasta zbliży się do drzwi.

Na dzień 10 maja 2016 r. zaplanowany jest przegląd gwarancyjny wykonanej w roku 2015 konserwacji drzwi Ratusza Miejskiego. Firma, która wykonywała konserwację

drzwi powiadomiona zostanie o zgłoszonych zarzutach co do jakości funkcjonowania zawiasów w drzwiach jak i całego skrzydła. Podczas przeglądu mają zostać przeprowadzone naprawy, które powinny doprowadzić do lepszego (lżejszego) działania skrzydła drzwi, na którym zainstalowany jest samozamykacz.

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

PREZYDENT MIASTA

Janusz Gromek

PEŁNOMOCNIK
d/s OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Małgorzata Łabędź-Figurska

2017-16

Dokument nie zawiera treści
niezgodnych z ustawą o ochronie
danych osobowych

Zastępca Naczelnika
Wydziału Organizacji

Małgorzata Łabędź-Figurska

Do wiadomości:

1. adresat
2. Biuro Rady Miasta