



Prezydent  
Miasta  
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13  
tel.: 94 35 51 510  
fax: 94 35 23 769  
e-mail: prezydent@post.pl  
www.kolobrzeg.pl

W P L Y N E Ł O  
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG  
SEKRETARIAT

07. WRZ. 2016

Ilość załączników - podpis *Bany*

*1 MC do BR*  
*A. S. ...*

Kołobrzeg dnia 31 sierpnia 2016r.

BRM.0003.217.2016.II

Radny RM  
Marcin Beńko

**Dotyczy:** Interpelacji Radnego Rady Miasta znak BRM.0003.217.2016.II z dnia 26.08.2016r.

Odpowiadając na interpelację Radnego Rady Miasta znak BRM.0003.217.2016.II z dnia 26.08.2016r. przedkładam poniższe informacje.

Dnia 10.08.2016r. odbył się przegląd międzygwarancyjny robót wykonanych w ramach zadania pn. „**Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu**”.

Zgodnie z zapisami protokołu, Wykonawca został zobowiązany do usunięcia usterek w wyznaczonych terminach tj:

1. Pokład dolny – do wymiany śruby mocujące barierki (*rdzewiejące*), usunięcie korozji na stopach mocujących barierki, oraz w miejscach mocowań zawiasów furtek (*zabezpieczyć przez ocynkowanie i malowanie*)
2. Blachy osłonowe – usunąć niedoczyszczone elementy starego pokrycia malarskiego - widoczne różnice grubości farby (*dot. również barierek pokładu górnego*)
3. Pęknięcia betonu (*pokład dolny*) – we wrześniu Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru wykona odwiert próbny nawierzchni betonu celem ustalenia zakresu i przyczyny pęknięć.
4. Zlikwidować rdzawe wykwity na podciągu (*w części kawiarnianej*) oraz na okapie tarasu nad pomieszczeniami (*dot. również belek nośnych pokładu górnego*).
5. Zlikwidować nieszczelności dylatacji na tarasie - pokład dolny (*przecieki w pomieszczeniach kawiarni między innymi w toalecie*)
6. Falochron – usunąć pęknięcia oraz usunąć wykwity solne na powstałych pęknięciach
7. Usunąć nieszczelności oświetlenia ledowego – główka molo (*falochron*)
8. Wymienić zardzewiałe śruby na ocynkowane ogniowo lub nierdzewne (zwłaszcza pokład dolny)

9. Barierki na wysokości trzeciej lampy od głowicy molo - zlikwidować zbyt dużą przerwę między barierkami (*obustronnie*)

10. Ławki - odnowić powłoki malarskie (*likwidacja ubytków farby*)

**w terminie do 30 września 2016r.**

11. Wymienić uszkodzone i zardzewiałe wkręty, uzupełnić brakujące wkręty mocujące deski. Zlikwidować (zaślepić) zbędne otwory po wkrętach

12. Wymienić zdeformowane deski na pokładzie górnym i dolnym

**w terminie do 31 sierpnia 2016r.**

z poważaniem

W. z. PREZYDENTA MIASTA  
Jerzy Wojski  
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Do wiadomości:

1. BRM/wm

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

PEŁNOMOCNIK  
z/s OCHRONY INFORMACJI NIETAJNYCH

Marek Hubert

Dokument nie zawiera treści niezgodnych z ustawą o ochronie danych osobowych

NACZELNIK  
WYDZIAŁU INWESTYCJI

mgr inż. Janusz Stracki

2016-09-05