



Prezydent  
Miasta  
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13  
tel.: 94 35 51 510  
fax: 94 35 23 769  
e-mail: prezydent@post.pl  
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg 10 marca 2017r.

*MF do BP*  
*M. B. M.*

PNW.0003.13.2017.K

**Pan Dariusz Zawadzki**  
**Radny Rady Miasta Kołobrzeg**

**Dotyczy: interpelacji z dnia 28.02.2017r. w sprawie remontu ul. Basztowej.**

Odpowiadając na interpelację z dnia 28.02.2017r. w sprawie przekazania dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego przez MWiK Kołobrzeg sp. z o.o. całościowego monitoringu sieci kanalizacyjnej wraz z jej bocznymi uliczkami ul. Basztowej informuję, że dokumentacja jest dostępna do zapoznania się w siedzibie Spółki.

W wyniku monitoringu stwierdzono:

1. spadki kanalizacji grawitacyjnej na większości odcinków sieci są poniżej minimalnych, stwierdzono również odcinki sieci z przeciw spadkami,
2. wykazano liczne pęknięcia, załamania sieci oraz jej drobne ubytki. Sieć wykonana jest z kamionki.

W dniu 3 marca br. w tej sprawie odbyło się spotkanie na którym wysłuchałem opinii zarządu spółki MWiK Kołobrzeg sp. z o.o. oraz pracowników Urzędu. Została podjęta decyzja o naprawie monitorowanej sieci, jako wspólna inwestycja Miasta i Spółki w zakresie wymiany kanalizacji oraz naprawie drogi.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu sp. z o.o. zaplanuje w/w inwestycję w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2018 – 2020. Zakres modernizacji sieci zostanie dostosowany do zakresu i terminu wykonania miejskiej inwestycji.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

2017 -03- 09

*Janusz Gromek*

Do wiadomości:  
BRM

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

*Dokument nie zawiera treści nieupodległej z ustawy o ochronie danych osobowych*

PEENOMOCNIK  
PREZYDENTA MIASTA  
D/S OCHRONY INFORMACJI  
09. MAR. 2017

PEENOMOCNIK  
D/S OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

*Marek Hubert*

14.03.17