



Prezydent  
Miasta  
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13  
tel.: 94 35 51 510  
fax: 94 35 23 769  
e-mail: prezydent@post.pl  
www.kolobrzeg.pl

W P Ł Y N Ę Ł O  
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG  
SEKRETARIAT

2017 -04- 10

Kołobrzeg dnia 6 kwietnia 2017r.

liczba załączników ..... podpis .....

BRM.0003.94.2017.II

Radny RM  
Krzysztof Plewko

**Dotyczy:** Interpelacji Radnego Rady Miasta (nr sprawy BRM.0003.94.2017.II data wpływu 29.03.2017r.)

Odpowiadając na interpelację Radnego Rady Miasta dotyczącą wykonania prac w ramach zadania inwestycyjnego pn: „*Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu*”, przedkładam poniższe informacje.

Zakres napraw gwarancyjnych, do wykonania których zobowiązany jest Wykonawca robót budowlanych obejmuje:

1. Usunięcie niedoczyszczonych elementów starego pokrycia malarskiego - widoczne różnice grubości farby (*dot. blach ostonowych i barierek pokładu górnego*).
2. Usunięcie pęknięć betonu (*pokład dolny*).
3. Likwidację rdzawych wykwitów na podciągu (*w części kawiarnianej*) oraz na okapie tarasu nad pomieszczeniami (*dot. również belek nośnych pokładu górnego*).
4. Wymianę zardzewiałych śrub na ocynkowane ogniowo lub nierdzewne.
5. Likwidację zbyt dużej przerwy między barierkami (*barierki na wysokości trzeciej lampy od głowicy molo*).

Wyznaczony termin usunięcia wad to 30.04.2017r.

Tabliczka z ostrzeżeniem o niebezpieczeństwie, zlokalizowana przy wejściu na molo, została zamontowana zimą (w okresie występowania sztormów). W chwili obecnej stanowi zbędny element i zostanie niezwłocznie zdemontowana.

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

Janusz Grómek

PEŁNOMOCNIK  
d/s OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Marek Lubert

10. KWI. 2017

Do wiadomości:

1. BRM/wm

Dokument nie zawiera treści niezgodnych z ustawą o ochronie danych osobowych

NACZELNIK  
WYDZIAŁU INWESTYCYJNY

mgr inż. Janusz Stručki

2017 -04- 07