



Prezydent
Miasta
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13

BRM.0003.13.15.2017.II

EKS.0003.20.2017.II

e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl

Nic zawieszania
niezgodny z ustawą
o ochronie danych osobowych
20. CZE. 2017
mgr Romuald Kociuba

Kołobrzeg, 19.06.2017 r.

IME - do
21.06.17

Pan
Krzysztof Plewko
Radny
Rady Miasta Kołobrzeg

dot. uszkodzeń balustrady na głowicy mola spacerowego

Odpowiadając na Pan interpelację z dnia 05.06.2017 r. poniżej przedstawiam chronologię zdarzeń oraz dokumentację zdjęciową przygotowaną przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu dotyczącą uszkodzeń balustrady na głowicy mola spacerowego.

1. Pierwsze uszkodzenie balustrady od strony północnej „basenu” na dolnym pokładzie nastąpiło w dniach 4-5 października 2016 r. (linki do filmików: <https://www.youtube.com/watch?v=sXE56uEJZZc> <https://www.youtube.com/watch?v=mKO56yxmtqc>). MOSiR przygotował zlecenie na naprawę pociętej balustrady dla Firmy PHU „HYDROBUD” Adam Dzik. Termin realizacji zadania został określony do 20.11.2016 roku. Firma HYDROBUD wykonała naprawę w dniach 15.11 – 18.11.2016 r. (w załączeniu zdjęcie naprawionej barierki z dnia 21.11.2016 r.)
2. Kolejny sztorm, który nawiedził Kołobrzeg miał miejsce w dniach 6-7 grudnia 2016 r.. Tym razem część balustrady od strony północnej „basenu” została urwana i wpadła do „basenu” (w załączeniu zdjęcia). W dniu 7.12.2016 r. z inicjatywy MOSiR, odbyło się robocze spotkanie na molo spacerowym z przedstawicielami Firmy HYDROBUD oraz Wydziału Inwestycji, na którym ustalono, że należy zmienić materiał i formę balustrady. Po przygotowaniu rozwiązań technicznych nowej balustrady zlecono jej wymianę Firmie HYDROBUD. Prace demontażowe i montażowe wykonano w dniach 27.12–30.12.2016 r. (w załączeniu zdjęcia gotowej balustrady ze stali nierdzewnej zrobione w dniu 30.12.2016 r.).
3. W dniu 4 stycznia 2017 r. nastąpił kolejny sztorm AXEL, który dokonał największych zniszczeń. Jego skutki usuwane są do chwili obecnej. Balustrada ze stali nierdzewnej (północna część „basenu”) została lekko odkształcona, ale nie straciła swojej funkcjonalności. Poniższe linki pokazują, że w czasie trwania sztormu AXEL, zanim nie dokonał zniszczeń, wszystkie balustrady wokół „basenu” nie są uszkodzone (linki do filmików: <https://www.youtube.com/watch?v=42iCDBcbPik> <https://www.youtube.com/watch?v=MiP7fqDcrmE>).

W. Z. PREZYDENTA MIASTA

2017-06-19

Jerzy Wołski
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Otrzymuje:
MOSiR
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Romuald Kociuba, Naczelnik Wydziału, tel. +48 94 35 51 610, e-mail: r.kociuba@um.kolobrzeg.pl

mgr Romuald Kociuba

2017-06-19

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

PEENOMOWANIE
D/S OCHRONY INFORMACJI WIEJASNY

Marek Hulbert

21. 06 17