



Prezydent
Miasta
Kołobrzeg

Kołobrzeg, 14 grudnia 2017 r.

W P Ł Y N Ę Ł O
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
SEKRETARIAT

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 510
fax: 94 35 23 769
e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl

2017-12-18

leśny zarządnik

podpis

BRM.0003.326.2017.II
K.0003.186.2017.N

Radny Rady Miasta
Pan Krzysztof Plewko

Dotyczy: interpelacji z dnia 26.11.2017 r. w sprawie notorycznego zalewania wodą deszczową terenów przy ośrodku Proton i Hotelu Ikar Plaza.

Odpowiadając na interpelację w sprawie jak wyżej informuję, że inwestycję pn. „Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego” zakończono w kwietniu 2016 r. Nadzór inwestorski pełnił: Krzysztof Chwalisz prowadzący Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Uno" Krzysztof Chwalisz z siedzibą w Koszalinie przy ul. Sianowskiej 28. Autorem dokumentacji projektowej był: mgr inż. Jan Nowicki, USŁUGI PROJEKTOWE BUD. WODNE I MEL. mgr inż. Jan Nowicki 78-100 Kołobrzeg - Budzistowo ul. Kasztelańska 21/1. Dokumentacja projektowa opracowana została w oparciu o wytyczne i uzgodnienia Urzędu Morskiego w Słupsku.

Rurociąg ułożony został zgodnie z dokumentacją projektową. Wlot rurociągu znajdował się na dnie morza w odległości 35 m od kamiennych raf - rzędna dna wylotu wynosiła -3,59 m n.p.m. W chwili obecnej, w wyniku brzegowego przemieszczania się osadów morskich (piasku), rurociąg na całej swojej długości został praktycznie zasypany, a rzędne dna morskiego w okolicy wlotu wynoszą obecnie – 2,30 m n.p.m. tj. 1,3 m ponad dno rurociągu. Z pomiarów dna morskiego w okolicach wylotu wynika, że aby był swobodny wypływ z rurociągu (rurociąg leżał na dnie morza), to należałoby go wydłużyć jeszcze o około 100-120 m, aby znaleźć się w miejscu gdzie dno morskie znajduje się na rzędnej – 3,70 do -5,10 m n.p.m. i stale opada. Na powyższe została zlecona dokumentacja projektowa.

Ponadto informuję, że udrażnianie kolektora zlecane jest na bieżąco, w miarę potrzeb.

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

Janusz Gromek

Otrzymują:
1. BRM

PEŁNOMOCNIK
D/S OCHRONY INFORMACJI OSOBY

Marek Hubert

DOKUMENT NIE ZAWIERA TREŚCI NIEZGODNYCH
Z USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

PEŁNOMOCNIK
WYDZIAŁU KOMUNALNEGO

Opracował: Wydział Komunalny – Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska, Marta Łukaszewicz,
inspektor ds. gospodarki odwodnieniowej, tel.: +48 94 35 51 509, e-mail: m.lukaszewicz@um.kolobrzeg.pl