



Prezydent Miasta Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 510
fax: 94 35 23 769
e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg, 8 października 2018 r.

BRM.0003.267.2018.I

**Pani
Danuta Wilk
Radna Rady Miasta Kołobrzeg**

Dotyczy: interpelacji w sprawie zamontowania szafki elektrycznej na placu rekreacyjnym przy ul. Wylotowej 80a

Odpowiadając na interpelację wniesioną w dniu 27 września 2018 r. dotyczącą zamontowania szafki elektrycznej na placu rekreacyjnym przy ul. Wylotowej 80a uprzejmie informuję, że warunki techniczne uniemożliwiają bezinwestycyjne zamontowanie rozdzielnic zapewniającej profesjonalne prowadzenie imprez. W 2017 roku między innymi na Pani prośbę rozbudowano oświetlenie przedmiotowego terenu. Nie było mowy o konieczności przygotowania dodatkowo punktu dostępu do energii elektrycznej. Moc elektryczna jaką dysponujemy na potrzeby oświetlenia wynosi 1 kW i istnieje możliwość okazjonalnego zamontowania na jednym ze słupów oświetleniowych gniazda jednofazowego, do którego można podłączyć aparaturę nagłaśniającą o niewielkiej mocy. Taka potrzebę można zgłosić w Wydziale Komunalnym z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Zamontowanie skrzynki elektrycznej umożliwiającej podłączenie innych urządzeń odbiorczych o mocy większej niż 1 kW wymaga wykonania projektu technicznego oraz zwieszenia mocy umownej, za którą trzeba płacić przez cały rok niezależnie od ilości organizowanych w tym miejscu imprez.

Z poważaniem
PREZYDENT MIASTA


Janusz Gromek

DOKUMENT NIE ZAWIERA TREŚCI NIEZGODNYCH
Z PRZEPISAMI O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Do wiadomości:
Biuro Rady Miasta [BR]

do publikacji w Biu
Inspektor Ochrony Danych

09 PAŹ. 2018

Krzysztof Mielnikiewicz