



Prezydent
Miasta
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 510
fax: 94 35 23 769
e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg 2 sierpnia 2018r.

*MS do BRP
08.08.18*

PNW.0003.12.2018.K
BRM.0003.182.2018.I

**Pan Krzysztof Plewko
Radny Rady Miasta Kołobrzeg**

Dotyczy: interpelacji z dnia 20.07.2018r. w sprawie ul. Jasnej – odory z kanalizacji sanitarnej.

Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie zgłoszonego przez mieszkańców ul. Jasnej problemu z odorami, który pochodzi z kanalizacji sanitarnej, w załączeniu przekazuję wyjaśnienie, jakie w tej sprawie złożył prezes zarządu spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu sp. z o.o.

Z poważaniem,

PREZYDENT MIASTA

Janusz Gromek

Załącznik:
Pismo MWiK z dnia 2.08.2018r.

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

PEŁNOMOCNIK
d/s OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Marek Piłbert

6.08.18

Opracowała: Jolanta Kwiatkowska Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach tel. (94) 35 51 505, e-mail j.kwiatkowska@um.kolobrzeg.pl

Dokument nie zawiera treści niegodnych z ustawa o ochronie danych osobowych.

PEŁNOMOCNIK
PREZYDENTA MIASTA
DS. NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

03 SIE. 2018

Jolanta Kwiatkowska



AB 1156

Punkt Obsługi Klienta:

+48 94 35 232 92
www.mwik.kolobrzeg.pl

Laboratorium:

badanie wody:
+48 94 35 489 80
badanie ścieków:
+48 94 35 177 79 w. 13

**Dział Produkcji Wody
i Sprzedaży:**

+48 94 35 438 97
+48 94 35 464 25

Oczyszczalnia Ścieków:

+48 94 35 177 79

**Dział Techniczno-
Eksploatacyjny:**

+48 94 35 234 96

**Dział Logistyki
i Zaopatrzenia:**


+48 94 35 234 95

Dyspozytornia:

+48 94 35 463 10

Pogotowie wod.-kan.:

tel. 994



L. dz. PW/01734/18

Kołobrzeg 02.08.2018

**Prezydent Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78 - 100 Kołobrzeg**

Dotyczy: interpelacji radnego Krzysztofa Plewko w sprawie odorów z kanalizacji sanitarnej przy ul. Jasnej.

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Kołobrzegu w odpowiedzi na interpelację informuje, że od dnia 01.01.2018 roku nie odnotowano żadnego zgłoszenia w sprawie odorów z kanalizacji sanitarnej przy ul. Jasnej w Kołobrzegu. Trudno nam się odnieść do sytuacji w tak ogólnikowym zapytaniu nie mając doprecyzowanego miejsca lub adresu budynku, w którym zdarzenie takie zaistniało.

W przypadku wystąpienia opisanego zjawiska prosimy o podanie dokładnych danych lokalizacyjnych, w którym miejscu zachodzi uciążliwość celem weryfikacji zdarzenia przez służby MWiK Sp. z o.o.

Ponadto informujemy, że sytuacja, w której mieszkańcy ul. Jasnej mogli poczuć się nie komfortowo odczuwając nieprzyjemne zapachy ścieków mogła zaistnieć jednorazowo w takich przypadkach jak czyszczenie przepompowni ścieków lub czyszczenie kanalizacji sanitarnej przy ul. Jasnej. Przy wykonywaniu tego typu robót odory mogłyby się ujawnić w budynku poprzez otwarte okno lub drzwi.

Jeżeli taka sytuacja ma miejsce w budynku pomimo nie wykonywania przez nas żadnych czynności to przyczyną może być wadliwa instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku czy też jej awaria.

Z poważaniem

DYREKTOR
DS. EKSPLOATACJI
MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Piotr Moździerz

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a