



Prezydent
Miasta
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 510
fax: 94 35 23 769
e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg 17 sierpnia 2018r.

*IM - do BIP
21.8.18*

PNW.0003.13.2018.K
BRM.0003.199.2018.I

Pan Krzysztof Plewko
Radny Rady Miasta Kołobrzeg

Dotyczy: interpelacji z dnia 7.08.2018. w sprawie odprowadzania ścieków sanitarnych przy ul. Unii Lubelskiej 1.

Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie wydania pozwolenia na wybudowanie szamba przy budynku na ul. Unii Lubelskiej 1, po uzyskaniu informacji od MWiK Kołobrzeg sp. z o.o. informuję, że:

- w/w budynek posiada możliwość przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, znajdującej się w działce drogowej nr 101/3 ul. Unii Lubelskiej,
- zarządca w/w budynku nie wystąpił do MWiK Kołobrzeg sp. z o.o. o określenie możliwości włączenia do sieci kanalizacyjnej, będącej w posiadaniu Spółki,
- planując inwestycje w latach 2004 – 2006 w ramach inwestycji „Dorzecza Parsęty”, spółka MWiK nie posiadała wiedzy (informacja od zarządcy/właścicieli) o potrzebie wykonania kanalizacji w ul. Unii Lubelskiej, ponieważ taka kanalizacja już tam istniała,
- spółka MWiK Kołobrzeg nie posiada kompetencji do wydawania pozwoleń na budowę zbiorników bezodpływowych,
- budowa zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m³, może odbywać się na podstawie zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (Roz. 3, art. 5.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. z późn. zm. oraz art. 30, ust. 1 pkt 1 Prawo budowlane).

Ponadto informuję, że z informacji uzyskanej od zarządcy budynku ul. Unii Lubelskiej 1 wynika, że nie został tam wybudowany zbiornik bezodpływowy (szambo). Rury spustowe zostały podłączone do wybudowanej nowej kanalizacji deszczowej, a pion sanitarny, którym do niedawna odprowadzane były ścieki sanitarne do kanalizacji deszczowej, został podłączony poprzez studnię rozprężną i sieć wewnętrzną sąsiedniego budynku (nr 3) do miejskiej sieci. Wspólnota Mieszkaniowa Unii Lubelskiej 1, zobowiązała się wystąpić do Urzędu Miasta Kołobrzeg (Wydz. Gosp. Nieruchomościami) z wnioskiem o użyczenie terenu na umieszczenie studni i wybudowanie przyłącza na terenie miejskim.

Z poważaniem,

PREZYDENT MIASTA

Janusz Gromek

Inspektor ds. obronnych

Dariusz Trzeciak

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

Przygotowała: Jolanta Kwiatkowska Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach tel. (94) 35 51 505, e-mail j.kwiatkowska@um.kolobrzeg.pl

PEŁNOMOCCNIK
PREZYDENTA MIASTA
DS. NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO

Jolanta Kwiatkowska

Dokument nie zawiera treści nieuprawnionego ujawnienia z ustępu 9 o oświadczeniu o oszczędności