



Prezydent
Miasta
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 510
fax: 94 35 23 769
e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg 3 stycznia 2019r.

BRM.0003.85.2018.I
PNW.0003.23.2018.K

Pan Piotr Rzepka
Radny Rady Miasta Kołobrzeg

Dotyczy: zapytania (2) w sprawie uszkodzonej rury wodociągowej przy ul. Chodkiewicza i Fredry.

W uzupełnieniu do złożonej w dniu 11.12.2018r. odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.11.2018r. w sprawie jak na wstępie, w załączeniu przekazuję wyjaśnienie w tej sprawie złożone przez prezesa spółki MWiK Kołobrzeg sp. z o.o.

Z poważaniem,

PREZYDENT MIASTA

Anna Mieczkowska

Załącznik:
Pismo MWiK Kołobrzeg sp. z o.o
z dnia 31.12.2018r.

Opracowała: Jolanta Kwiatkowska Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach tel. (94) 35 51 505, e-mail j.kwiatkowska@um.kolobrzeg.pl

[Signature]
Dokument nie zawiera
treści niezgodnych z przepisami
o ochronie danych osobowych.

[Signature]
do publikacji w BiD
Inspektor Ochrony Danych
04 STY. 2019
Krzysztof Mielnikiewicz



AB 1156

Punkt Obsługi Klienta:
+48 94 35 232 92
www.mwik.kolobrzeg.pl

Laboratorium:
badanie wody:
+48 94 35 489 80
badanie ścieków:
+48 94 35 177 79 w. 13

Dział Produkcji Wody
& Sprzedaży:
+48 94 35 438 97
+48 94 35 464 25

Oczyszczalnia Ścieków:
+48 94 35 177 79


Dział Techniczno-
Eksploatacyjny:
+48 94 35 234 96

Dział Logistyki
& Zaopatrzenia:
+48 94 35 234 95

Dyspozytornia:
+48 94 35 463 10

Pogotowie wod.-kan.:

tel. 994



L. dz. PH/00009/19

Kołobrzeg 31.12.2018

Prezydent Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78 - 100 Kołobrzeg

Dotyczy: zapytania radnego Piotra Rzepki w sprawie uszkodzenia sieci wodociągowej przy skrzyżowaniu ulic Chodkiewicza i Fredry (2)

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Kołobrzegu w odpowiedzi na zapytanie informuje, że wykonawca robót przy skrzyżowaniu ulic Chodkiewicza i Fredry nie miał obowiązku uzgodnienia posadowienia budynku w pobliżu sieci wodociągowej. Obowiązek taki zgodnie z Prawem Budowlanym i przepisami techniczno budowlanymi ciąży na projektancie, któremu Inwestor zleca wykonanie projektu budowlanego, jaki i Inwestorze przy opracowywaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

W rozdziale 10 w/w rozporządzenia wskazano obowiązki kierownika budowy w zakresie prowadzenia prac budowlanych w pobliżu infrastruktury technicznej:

1. § 143. Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.
2. § 144. 1. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót.
2. Bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa w ust.1, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.
3. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.
4. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie.

W odpowiedzi na pytanie drugie informujemy, że wykonawca został obciążony kosztami usunięcia awarii i utraconej wody w kwocie 61.777,18 zł netto.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
MWIK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Paweł Herciów

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Krzysztof Mielnikiewicz
inspektor Ochrony Danych

04 STY. 2019
Krzysztof Mielnikiewicz