



Prezydent Miasta Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 510
fax: 94 35 23 769
e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg dnia 17.11.2020r.

BRM.0003.273.2020.II

**Radna Rady Miasta
Renata Brączyk**

Dotyczy: Zapytania Radnej Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 03.11.2020r.

Odpowiadając na Zapytanie Radnej Rady Miasta z dnia 03.11.2020r. przedkładam poniższe informacje.

Zgodnie z wnioskiem Rady Osiedla nr 4 z dnia 25.07.2020r. na skateparku na Placu Trzech Pokoleń wykonane zostało poszerzenie ramp oraz barierek ochronne. Prace te miały na celu zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników. Po przeanalizowaniu możliwości rozbudowy skateparku stwierdzono, że podesty mogą być wykonane jedynie jako konstrukcje lekkie, demontowane. Sam podest ze sklejki wodoodpornej, antypoślizgowej, konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo. Takie rozwiązanie jest standardowe, zgodne z normą PN - EN 14974:2019-07. Wykonanie podestów betonowych mogłoby spowodować naruszenie konstrukcji całego skateparku, a w efekcie jego pęknięcie.

z poważaniem,

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Mieczkowska

Do wiadomości:

1) BRM

do publikacji w Biu
Inspektor Ochrony Danych
20.11.2020
Krzysztof Mielnikiewicz

Dokument nie zawiera treści
niezgodnych z ustawą o
ochronie danych osobowych

WYDZIAŁU INWESTYCJI I ROZWOJU

mgr inż. Jarosław Brucki
2020-11-19