


UWAGA:
Na odcinku od węzła cieplnego (niski parametr) do zaworu bezpieczeństwa i naczynia przeponowego nie instalować zaworów odcinających

 KUBATURA grupa projektowa		rysunek	
pracownia: 75-257 Koszalin ul. Bosmanska 13d/33 mgr inż. arch. KATARZYNA BLEJCH 513 503 013 mgr inż. arch. WOJCIECH TOMCZAK 508 272 182		Schemat wymiennikowni	
Inwestycja		autor	
Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku przedszkola nr 7, dz. nr 229 obręb 13 Kołobrzeg ul. Bogusława X nr 17		mgr inż. Anna Tomczyk	
		upr. nr ZAP/0083/PWOS/04	
		sprawdził	
branża		inż. Adam Tomczyk	
		upr. nr ZAP/0056/PWOS/05	
SANITARNA		opracował	
		mgr inż. Adam Wróbel	
		faza opracowania	
inwestor GMINA MIASTO KOŁOBRZEG ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg		projekt budowlany/ projekt wykonawczy	
		data	
kwiecień 2009		RYSUNEK	
		IS 11	